



检测报告

项目名称 安徽华塑股份有限公司委托检测

委托单位 安徽华塑股份有限公司

合肥海正环境监测有限责任公司

2020 年 07 月 17 日





检测结果

监测类型	委托检测	检测日期	2020.07.10
------	------	------	------------

检测项目	采样时间	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	是否合格
总氮(mg/L)	2020.07.10	11.2	13.2	10.5	11.6	20	合格

备注：执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表 1 标准。

检测项目	采样时间	DW001 污水排放口					
		第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	是否合格
硫化物(mg/L)	2020.07.10	ND	ND	ND	1		合格

备注：ND 表示检测结果低于方法检出限。执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 标准。

[illegible]



说 明

- 一、 若本次检测为送检，则检测报告仅对送检样品负责。
- 二、 复制报告未重新加盖检测机构印章无效。任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视作无效。
- 三、 未经检测机构同意不得利用本检测报告作任何商业性宣传。
- 四、 本报告只对此次检测结果负责。
- 五、 若送检单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。



检测机构地址：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F5 楼 12 层
1206-1211 室

电话：0551-65894538

传真：0551-65894538

邮政编码：230088